



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307830587

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

THW1-3200、THW1-3200H、TeW3-3200、TeW3F-3200、TeW3F-3200HU;THW1-3200、THW1-3200H、TeW3-3200、TeW3F-3200:Ue:AC400V/690V;TeW3F-3200HU:2000A、2500A、2900A、3150A、3200A:Ue:AC800V/1140V;TeW3F-3200HU:4000A(增容型3P):Ue:AC800V;Ui:THW1-3200、THW1-3200H、TeW3-3200:1250V;TeW3F-3200、TeW3F-3200HU:1500V;Uimp:12kV;In:2000A、2500A、2900A、3150A、3200A、4000A(增容型3P);过电流脱扣器类型:电子式;THW1-3200:AC400V:Ics:80kA;Icu:100kA;Iew:80kA/1s;AC690V:Ics:50kA;Icu:65kA;Icw:50kA/1s;THW1-3200H、TeW3-3200、TeW3F-3200:AC400V:Ics:80kA;Icu:100kA;Icw:80kA/1s;AC690V:Ics:65kA;Icu:75kA;Icw:65kA/1s;TeW3F-3200HU:AC800V:Ics:65kA;Icu:65kA;Icw:65kA/1s;AC1140V:Ics:50kA;Icu:50kA;Iew:50kA/1s; 选择性类别:B;极数:3P、4P;产品适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2025年12月24日 有效期至:2030年12月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

